

委託設計書等に関する回答書

平成30年 4月23日

質問者 各位

公益財団法人 横浜市建築保全公社
保全企画課長

委託名 宮崎地域ケアプラザほか57か所防火設備定期点検委託
南地区センターほか72か所防火設備定期点検委託
横浜美術館ほか16か所防火設備定期点検委託
歴史博物館ほか34か所防火設備定期点検委託
横浜国際プールほか20か所防火設備定期点検委託
金沢区総合庁舎ほか32か所防火設備定期点検委託

履行場所 横浜市西区宮崎町2番地ほか
横浜市南区南太田二丁目32番1号ほか
横浜市西区みなとみらい三丁目4番1号ほか
横浜市都筑区中川中央一丁目18番1号ほか
横浜市都筑区北山田七丁目3番1号ほか
横浜市金沢区泥亀二丁目9番1号ほか

上記委託業務の委託設計書等に関し質問がありましたので、次のとおり回答します。

1												
質問内容	<p>施設一覧に一部項目が読めない部分がありました。不明部分に「○(赤字)」を記載しました。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>13条報告書記入面積</td> <td>防火シャッター(台数)</td> <td>ヒューズ付防火シャッター(台数)</td> <td>防火戸(台数)</td> <td>ヒューズ付防火戸(台数)</td> <td>防火スクリーン(台数)</td> <td>ドレンチャージャー(台数)</td> <td>計 防火戸×1.0</td> <td>備考</td> <td>ランク数量</td> <td>個数ランク</td> </tr> </table>	13条報告書記入面積	防火シャッター(台数)	ヒューズ付防火シャッター(台数)	防火戸(台数)	ヒューズ付防火戸(台数)	防火スクリーン(台数)	ドレンチャージャー(台数)	計 防火戸×1.0	備考	ランク数量	個数ランク
13条報告書記入面積	防火シャッター(台数)	ヒューズ付防火シャッター(台数)	防火戸(台数)	ヒューズ付防火戸(台数)	防火スクリーン(台数)	ドレンチャージャー(台数)	計 防火戸×1.0	備考	ランク数量	個数ランク		
回答	<p>下記に示します。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>12条報告書記入面積</td> <td>防火シャッター(台数)</td> <td>ヒューズ付防火シャッター(台数)</td> <td>防火戸(台数)</td> <td>ヒューズ付防火戸(台数)</td> <td>防火スクリーン(台数)</td> <td>ドレンチャージャー(台数)</td> <td>計 防火戸×1.0</td> <td>備考</td> <td>ランク数量</td> <td>個数ランク</td> </tr> </table>	12条報告書記入面積	防火シャッター(台数)	ヒューズ付防火シャッター(台数)	防火戸(台数)	ヒューズ付防火戸(台数)	防火スクリーン(台数)	ドレンチャージャー(台数)	計 防火戸×1.0	備考	ランク数量	個数ランク
12条報告書記入面積	防火シャッター(台数)	ヒューズ付防火シャッター(台数)	防火戸(台数)	ヒューズ付防火戸(台数)	防火スクリーン(台数)	ドレンチャージャー(台数)	計 防火戸×1.0	備考	ランク数量	個数ランク		
2												
質問内容	<p>入札参加条件の⑤の解釈ですが、元請けとしての記述の資格の保有者は必須でしょうか。当社は下請により実績④は永年ございますが。</p>											
回答	<p>発注詳細情報の入札参加条件⑤の記述の通り、受託者としての責務において、有資格者が履行期限までに責任をもって点検(現地の点検及び報告書作成を含む)を実施することを求めています。自社の保有を求めるものではありません。</p>											