

令和6年5月14日

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	東俣野小学校ほか1校外壁改修その他工事		
契 約 番 号	24-2036	開 札 日	令和6年5月9日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第二課 建築第三係	工事担当部署連絡先	045-641-3125

No.	申立ての内容	回 答
1	<p>開示内訳書P8 シーリング フッ素樹脂鋼板仕上 壁板接合部 一般部 変成シリコン系 (MS-2) 60×40 において 今回開示された一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×15と 同額の¥850になっておりますが 使用分の材料費が単価に反映されていないと思います。</p> <p>一般部 変成シリコン系 (MS-2) 60×40 ¥850の算出根拠 をご提示願います。</p>	<p>設計図A-09④7のとおり『フッ素樹脂鋼板仕上壁の鋼 板接合部シーリング 変成シリコン系 (MS-2) 25 ×10』が正しく、一般部25×10と同額になります。</p>

入札の取扱い	違算はありませんでしたので、 当該入札を有効とし、事務の手続きを継続します。
--------	---