

質問回答書

令和6年6月27日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
電気設備課長

件名 西消防署分電盤等更新工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	仮設発電機100V10KVAからの二次側仮設配線の行先及び接続場所をご教示いただけますでしょうか。	施設担当者との協議により決定します。
2	仮設分電盤は必要でしょうか。必要であれば電線サイズをご教示いただけますでしょうか。	仮設分電盤は不要です。
		以 上