

# 質問回答書

令和7年1月16日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社  
宮 繕 第一課長

件 名 国際学生会館外壁改修その他工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	仮設電気および仮設給排水の取り出し位置は計画で予定されてますでしょうか ご指示願います。	施工計画の段階で位置は決定します。
2	A-08にて、既存塗膜面の付着力試験を行うようにありますが、設計書には記載がありません。また施工する場合は今回の施工範囲である外階段1の中壁が対象でよろしいでしょうか。ご指示願います。	塗装改修工事費に含まれていると考えているため、設計書には記載していません。 外階段1中壁のほか、図面に示す塗装塗替え部分が対象となります。
3	A-09にて、㉑アルミ笠木端部金物新設とありますが、設計書に記載ありません。 ご指示願います。	㉑アルミ笠木端部金物の新設はしないで、既存のままとしてください。
4	A-09にて、㉒非常口誘導標識撤去・新設、機械室表示シール撤去・新設が設計書に記載がありません。仕様及び数量をご指示願います。	㉒非常口誘導標識及び機械室表示シール撤去・新設はしないで、既存のままとしてください。
5	A-09にて、㉓百葉箱EP-Gとありますが、下地材が不明です。併せて設計書に記載がありません。ご指示願います。	㉓百葉箱EP-Gは既存のままとしてください。
6	A-09にて、㉔連窓方立部のシーリングがありますが、設計書に記載がありません。ご指示願います。	㉔連窓方立部のシーリングは既存のままとしてください。

	質 問	回 答
7	A-09にて、⑫⑬該当廻りのシーリングの仕様が、超耐久変成シリコーンとなっておりますが、設計書は変成シリコーンとなっております。ご指示願います。	設計書を正とし、変成シリコーンとしてください。
8	A-12地下1階平面図の光庭—1ピット壁仕上げの表記が②となっておりますが、A-23東立面図-1では③となっております。②を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	よろしいです。
		以 上