

質問回答書

令和7年3月19日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
電気設備課長

件名 共進中学校ほか2校照明LED化改修工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計書P8, 10, 12の管球リサイクル費の明細が不明です。 ご教示ください。	当該頁の管球リサイクル費は次のとおりです。 P8 蛍光灯10W×6 蛍光灯20W×35 蛍光灯32W×1776 蛍光灯40W×18 水銀灯400W×21 P10 蛍光灯10W×4 蛍光灯20W×42 蛍光灯32W×1315 蛍光灯40W×89 水銀灯100W×2 水銀灯400W×15 P12 蛍光灯20W×129 蛍光灯32W×1443 蛍光灯40W×22 水銀灯400W×26 水銀灯700W×2 (単位は本・個とする) 以上