

質問回答書

令和7年3月27日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
電気設備課長

件名 中川西中学校ほか2校照明LED化改修工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計書P8, 10, 12の管球リサイクル費の明細が不明です。ご教示ください。	当該ページの管球リサイクル費は次のとおりです。 P8 蛍光灯10W×27 蛍光灯20W×99 蛍光灯32W×2064 蛍光灯40W×13 水銀灯200W×12 水銀灯300W×26 P10 蛍光灯10W×10 蛍光灯20W×62 蛍光灯32W×410 蛍光灯40W×1323 水銀灯300W×12 P12 蛍光灯10W×4 蛍光灯20W×140 蛍光灯32W×2126 蛍光灯40W×3 水銀灯200W×1 水銀灯300W×30 (単位は本・個とする) 以上