

質問回答書

令和7年3月27日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
電気設備課長

件名 平戸中学校ほか2校照明LED化改修工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計書P8, 10, 12の管球リサイクル費の明細が不明です。ご教示ください。	当該頁の管球リサイクル費は次のとおりです。 P8 蛍光灯20W×33 蛍光灯32W×1953 蛍光灯40W×14 水銀灯200W×15 P10 蛍光灯10W×1 蛍光灯20W×65 蛍光灯32W×1302 蛍光灯40W×38 水銀灯300W×16 P12 蛍光灯10W×2 蛍光灯20W×58 蛍光灯32W×1798 蛍光灯40W×30 水銀灯200W×12 (単位は本・個とする) 以上