

質問回答書

令和7年3月19日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
機械設備課長

工事名 横浜商業高等学校別科空調設備更新工事

工事場所 磯子区丸山一丁目22番21号

上記工事の設計図書に関して質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	自動制御設備の図面がございません。 自動制御設備工事は見積除外と考えてよろしいでしょうか。	見積対象外です。
2	屋上設備機器置場への工事作業員の導線 は校舎内の階段を使用できるものと考えて よろしいでしょうか。	使用できます。
3	屋上設備機器置場への工事作業員用の外 部仮設足場は必要ないものと考えてよろ しいでしょうか。	必要ないと考えています。
4	M-9.10のF通り部分の配管工事を行うにあ たり墜落転落防止対策の手すりは不要と 考えてよろしいでしょうか。	RFLから900mmの立ち上がりがあるので、不要と考えてい ます。
5	M-12 屋上仮設計画図の通路取外し再取 付は解体し、再組立ての間屋上に保管場 所があるものと考えてよろしいでしょ うか。	屋上に保管することができます。
6	M-12 屋上仮設計画図の通路は既存の状 態での再取付とし塗装、補修は不要と考 えてよろしいでしょうか。	その通りです。
		以上